


	ATERRAMENTO DO SISTEMA (HASTE DE COBRE 2,4M COM CONECTOR, CONECADO POR CABO 6MM ² COR VERDE)
	DISJUNTOR DR TRIFÁSICO DE 40A
	REPRESENTAÇÃO UNIFILAR DA FASE
	REPRESENTAÇÃO UNIFILAR DO NEUTRO
	DPS CLASSE II, 275VCA I _{max} 20KA
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO BÁSICO PRAÇA DA VILA SÃO RAFAEL

ENGENHEIRO ELETRICISTA:
GABRIEL MELO DO NASCIMENTO
CREA-CE360589

SECRETARIA:
SEINFRA

LOCAL: VILA SÃO RAFAEL